



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

## **ZNAK CERTYFIKACJI**

Upoważnia się firmę:

**LOXIMIDE Sp. z o. o.**  
**ul. Warszawska 164 lok. 112**  
**05-082 Latchorzew**

producenta wyrobu:

**Odcinki przewodów wentylacji pożarowej SDR-OD**  
**stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania**  
**dymu i ciepła**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”  
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPR-0757/W



**1488-CPR-0757/W**

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 02.08.2019 r.



**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488  
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
1488-CPR-0757/W**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Odcinki przewodów wentylacji pożarowej SDR-OD  
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania  
dymu i ciepła**

o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-4:2016

**E<sub>600</sub> 120 (h<sub>o</sub>) S1500single**

Ogólną identyfikację wyrobu, zakres i warunki stosowania określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0757/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu;

Poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0757/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**LOXIMIDE Sp. z o. o.  
ul. Warszawska 164 lok. 112  
05-082 Latchorzew**

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

**LOXIMIDE Sp. z o. o.  
ul. Wyzwolenia 10  
96-200 Rawa Mazowiecka**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:


**EN 12101-7:2011  
(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-7:2012)**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 02.08.2019 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hałowska



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 02.08.2019 r.



**Załącznik nr Z-1488-CPR-0757/W, strona 1/1  
stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0757/W**

**Odcinki przewodów wentylacji pożarowej SDR-OD  
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania  
dymu i ciepła**

**Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe wyrobu**

| Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe wyrobu | EN 12101-7:2011 | Poziomy i/lub klasy<br>mandatowe | Ocena   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|
|                                                             | Rozdział        |                                  |         |
| Odporność ogniowa                                           |                 |                                  |         |
| Szczelność ogniowa                                          | 4.1.2 a), 4.4.1 | E <sub>600</sub>                 | spełnia |
| Dymoszczelność                                              | 4.1.2 b), 4.4.1 | E <sub>600</sub> S               | spełnia |
| Stabilność mechaniczna (w zakresie E)                       | 4.1.2 c)        | -                                | spełnia |
| Zachowanie przekroju poprzecznego (w zakresie E)            | 4.1.2 d)        | -                                | spełnia |

**Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:**

Odcinki przewodów wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji pożarowej w temperaturze 600°C.

Szczegółowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte są w raporcie klasyfikacyjnym nr 2939/18/Z00NZP z dnia 06.03.2019.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej



dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 02.08.2019 r.